

2018-03-14 Nr. S5-213


**DĖL SKELBIAMŲ DERYBŲ „AKMENS ANGLIES KURUI PIRKIMAS“**

Perkančioji organizacija patikslina pirkimo sąlygų 2.1. punktą – tiekiamo kuro charakteristika:

- a) diametras ne mažiau 50 mm;
- b) drėgnumas iki 18%;
- b) peleningumas iki 12%;
- c) naudojamosios masės žemutinis šilumingumas neturi būti žemesnis kaip 5500 kcal/kg;
- d) siera iki 0,5%;
- e) sausosios masės žemutinis šilumingumas neturi būti žemesnis kaip 7000 kcal/kg.

Tie patys kuro kokybės rodikliai keičiami ir sutarties 2.8 punkte.

Direktorius



Vaidas Virbalas