

LEGIONELIOZĖS PROFILAKTIKA



NESUDARYKITE SĄLYGŲ LEGIONELIŲ DAUGINIMUISI

Legionelės nesidaugina žemesnėje nei 20 °C, aukštesnėje nei 60 °C temperatūroje.

Svarbu užtikrinti, kad karštas vanduo vandens sistemose visada būtų karštas – 50–60 °C temperatūros ir cirkuliuotų, šaltas vanduo – visada šaltas, t. y. žemesnės nei 20 °C temperatūros.

Atsukus čiaupą, karšto vandens temperatūra po vienos minutės turi būti ne mažesnė nei 50 °C.

Jeigu tiekiamo karšto vandens kokybė neatitinka nustatytų kokybės reikalavimų, kreipkitės į daugiabučio gyvenamojo namo vidaus šildymo sistemų prižiūrėtoją arba karšto vandens tiekėją, kurie yra atsakingi už karšto vandens sistemos valdymo temperatūrinę kontrolę daugiabutyje.



Nacionalinis
visuomenės
sveikatos
centras

GYVENTOJAMS REKOMENDUOJAMA:

Neleisti vandeniui užstovėti vandens sistemoje – jei jis buvo nenaudojamas ilgesnį laiką (pvz., atostogų metu, vandens tinklų gedimai ir pan.), leisti vandeniui nubėgti keletą minučių kol čiaupe bus pasiekama 50 °C karšto ir 20 °C šalto vandens temperatūra.

Stebėti sanitarinių prietaisų, vandens čiaupų, maišytuvų, žarnelių būklę.

Reguliariai prižiūrėti, valyti ir dezinfekuoti dušus, dušų galvutes ir čiaupus, kad nesikaupytų nuosėdos ir nešvarumai.

Jei naudojami vandens šildytuvai (boileriai), pasirūpinti jų išvalymu ir dezinfekcija bent kartą per metus.

Sekti administratoriaus / bendrijos pranešimus dėl daugiabučių namuose atliekamos terminės dezinfekcijos (termošoko) ir vadovautis pateikiamomis rekomendacijomis.