

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre

juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

VŠĮ VELŽIO KOMUNALINIS ŪKIS	168967899
e-AIVIKS kodas ¹	

1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	kor- pusas	buto nr.
Panevėžio	Velžys	Nevėžio	g.	54		

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
868258331	-	sigitas.sutas@velkom.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas **Dembavos katilinė**

adresas

savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo nr.	kor- pusas	buto nr.
Panevėžio	Dembava	MELIORATORIŲ	g	-	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
863080945	-	paulius@ekometrija.lt

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys:

2023 metai

Pastabos:

¹ e-AIVIKS kodas – ūkio subjekto unikalus nekintantis kodas Aplinkos informacijos valdymo integruotoje kompiuterinėje sistemoje (toliau – e-AIVIKS kodas). e-AIVIKS kodas yra sukuriamas, kai aplinkosauginės institucijos pirmą kartą pateikiamas su aplinkos apsauga susijęs apskaitos dokumentas (ataskaita, anketa, lydraštis ir pan.). Pirmą kartą teikiant dokumentą elektroniniu būdu, e-AIVIKS kodą sukuria programinis modulis pradėjus vesti dokumento duomenis į duomenų bazę. Juridinių ir fizinių asmenų e-AIVIKS kodų sąrašas skelbiamas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje <http://gamta.lt/>. Jei Ataskaita teikiama raštu, o asmens šiame sąraše nėra, skiltis nepildoma.

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

Taršos šaltinis					Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena,)	
Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
003		Katilų, Nr.1 ir Nr.2 bendra šiluminė galia 1824 kW, dūmtraukis. Kuras- gamtinės dujos.	X - 6189659, Y - 521212	17,0	0,40	3,0	58,2	0,311	2023-02-28
							58,4		
							58,5		

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ² , mg/Nm ³	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr
Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
003		177	Anglies monoksidas (A)	7,0	standartinės	Elektrocheminis su TESTO 350 XL	UAB "Ekometrija" Leidimas Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d.
				12,0			
				11,0			
		250	Azoto oksidai (NOx) (A)	38,3		Elektrocheminis su TESTO 350 XL	
				41,2			
				41,7			

Pastabos:

¹ Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, pildyti grafą „Taršos šaltinio Nr.“


² Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas arba mg/Nm³, arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.

³ Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių turėti įtakos matavimų rezultatams (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, ir kt.).

⁴ Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojancio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė: UAB "Ekometrija" ekologas

Paulius Eiva


Vaidas Virbalas, direktorius

(Ukio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

**STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ
TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 679-681**

Lapas 1 (1)

Užsakovas, adresas:

VŠĮ VELŽIO KOMUNALINIS ŪKIS, Nevėžio g. 54, Velžio k., Panevėžio rajonas;

Objektas, adresas:

Dembavos katilinė. Melioratorių g. Dembava. Panevėžio rajonas;

Ėminių paėmimo/matavimo data:

2023 m. vasario 28 d.

Taršos šaltinio

koordinatės:

X - 6177280,
Y - 525471

aukštis, m

17,0

angos skersmuo, m

0,4

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų rezultatai mg/Nm ³	Matavimo, tyrimo metodas
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s		kodas	pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
679	003	Katilų, Nr. 1 ir Nr. 2 bendra šiluminė galia 1824 kW, dūmtraukis. Kuras-gamtinės dujos.	3,0	58,2	0,311	14 ²⁰	177	Anglies monoksidas (A)	7,0	Elektrocheminis su TESTO 350 XL
680				58,4		14 ³²			12,0	
681				58,5		14 ⁴⁴			11,0	
679				58,2		14 ²⁰	250	Azoto oksidai (NOx) (A)	38,3	Elektrocheminis su TESTO 350 XL
680				58,4		14 ³²			41,2	
681				58,5		14 ⁴⁴			41,7	

Ėminių paėmė ir matavimus atliko:

Ekologas

Paulius Eiva

(pareigos, parašas, vardas, pavardė)

Leidimas: 1, 2012-04-02, įsigalioja 2012-04-02 keičiamas 0

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaisiais objektais. Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų rezultatų protokolą dalimis daiginti draudžiama.

Bendras lapų skaičius:

1